



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, e-mail: cod-yanao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, эл.адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

по муниципальному образованию г. Ноябрьск

г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, стр. 25, тел. (3496) 311-202, e-mail: ogpn_noyabrsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 71/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Золотой ключик» МО г. Ноябрьск

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

юридического лица, фамилия, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ноябрьск по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО подполковника внутренней службы Семенова Андрея Георгиевича № 71 от 14 июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12 июля 2018 г. по 19 июля 2018 года

государственным инспектором г. Ноябрьск по пожарному надзору – инспектором

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Ноябрьск

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

старшим лейтенантом внутренней службы Чусовым Максимом Александровичем

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Золотой ключик» МО г. Ноябрьск, а именно, объекта защиты: здание детского сада по адресу: г. Ноябрьск, ул. Советская 8 «б»

совместно с: заместителем заведующего МБДОУ «Золотой ключик» Малашевской

Жанной Васильевны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически установлены врезные замки предусматривающие закрытие дверей на ключ);	п. 35 правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства № 390 от 25 апреля 2012 года.	01.09.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасно-

срок вправе обжаловать настоящее предписание в управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО (инд. 629007, г. Салехард, ул. Республики, 28), а также, в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Ноябрьска по пожарному надзору -
инспектор ОНДиПР по МО г. Ноябрьск
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО
Ст. лейтенант внутренней службы Чусов М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)



« 19 » июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

М.А. Чусов
(подпись)

Врачева Мария Ивановна
(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 2-39-99
Сибирский региональный центр МЧС России - 8 (391) 298-55-47
МЧС России - 8 (499) 216-99-99